

Aard onderzoek: Overdracht van eigendom van een huishoudelijke installatie van voor 1981 op vraag van de verkoper volgens AREI artikels 276bis, 278 en 86.

Netbeheerder: INFRAx Spanning: 3N400V Meter / bord verbinding: 10 mm² Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 4 Aantal kringen: 20 Isolatie: 0,36 MΩ

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders pen weerstand: 334 Ω

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	20	Ok	Ok

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm ²)
2	-	20		3	4
6	-	16		2	2,5
2	-	-	16/20	2	2,5
1	-	10		2	2,5
1	-	2		2	1,5
1	-	20		2	2,5
1	-	25		4	-
1	C	10		2	1,5
3	C	16		2	2,5
1	C	16		4	-
1	C	20		4	-

Visueel nazicht
(algemeen)

☒ OK ☐ NOK

Directe aanraking

☐ OK ☒ NOK

Indirecte aanraking

☐ OK ☒ NOK

Aansluitingen

☒ OK ☐ NOK

Correcte schema's

☐ OK ☒ NOK

schema in bijlage door Aceg vzw ☐

Equipotentiale
verbindingen

☐ OK ☒ NOK ☐ niet van toepassing ☐ in afwachting

Continuïteit

☐ OK ☒ NOK

Verlichting / toestellen

☒ OK ☐ NOK ☐ NVT

