

Energieprestatie- en binnenklimaat-eisen bij aanvraag vergunning**E-peil**

✓ Het E-peil voldoet.

ES2

Eis

BEN

Andere eisen


- | | |
|---|--|
| <p>✓ Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Vloeren✓ Muren✓ Vensters✓ Dak✓ Andere constructiedelen | <p>✓ Het K-peil (K28) van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet.</p> <p>✓ Het risico op oververhitting is beperkt.</p> <p>✓ Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie.</p> <p>✓ Er is voldaan aan de ventilatievereisten.</p> <p>✓ De netto-energiebehoefte van de verwarming voldoet.</p> |
|---|--|

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	25/03/2015
Datum einde van de werken	01/05/2019
Datum ingebruikname	01/05/2019
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	11.581
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	101
Beschermde volume (m ³)	388
Verliesoppervlakte (m ²)	235
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	133
Infiltratiedebiet (m ³ / (h m ²))	12,00
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,34
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	2.014
Gebouw-id / gebouweenheid-id	20878011 / 20931218

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energie neutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.