

10. Afwijkende beschikkingen huishoudelijke installaties < 01/10/1981

Wijzigingen voor oude huishoudelijke installaties - overstrombeveiliging

Afwijking huidig Boek 1 aangepast

In afwijking van *punt d. van onderafdeling 5.3.3* van de *Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1969*, de pensmeltveiligheden van type D met kalibreerringen, de pensmeltveiligheden van type D met kalibreerringen, de pensmeltveiligheden van type D met kalibreerringen, die conform de norm NBN 481:1969 waren in dienst genomen, worden niet meer toegelaten.



- Overstrombeveiligingen met schroefbasis niet meer toegelaten
- Oude beveiligingen met pen-bussysteem niet meer toegelaten

10. Afwijkende beschikkingen huishoudelijke installaties < 01/10/1981

Wijzigingen voor oude huishoudelijke installaties - overstrombeveiliging



Een gestandaardiseerde basis volgens de norm NBN C 61-144.1: 1982 uitgerust met kalibreerelementen blijft wel nog toegelaten